

## Einsatz-Kurzberichte 2014

### Brandmeldeanlage Brauerei Aying

Zeit: Montag, 14. April 2014, 14:26 - 14:43 Uhr

Ort: Aying, Münchener Straße 21

Alarmmeldung: Brandmeldeanlage

Einsatzstärke: 14 Mann

Fahrzeuge: LF 16/12, MZF, MTW 1

Bemerkungen: Die Feuerwehr Aying wurde durch die automatische Brandmeldeanlage der Brauerei Aying alarmiert. Im Schalander im 1. Obergeschoss wurde der Lichtschrankenmelder bei Malerarbeiten unterbrochen. Durch den Atemschutztrupp der Feuerwehr wurde der Bereich kontrolliert und die Auslöseursache festgestellt. Anschließend wurde die Anlage zurück gesetzt.

